



Secretaria Geral

Relatório

COMPLEMENTAÇÃO AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DA EMPRESA "MENON PRESENCIAL – CONSULTORIA EM LICITAÇÕES"

ORIENTAÇÕES GERAIS:

As respostas abaixo são complementares aos respectivos itens do Pedido de Esclarecimentos da empresa Menon Presencial.

Uma versão em pdf deste documento, com imagens dos equipamentos, pode ser baixada na seguinte

URL: https://transfer.sede.embrapa.br/transfer/pregao_13_2019/complementacao_pedido_esclarecimento_Menon_Presencial.pdf

Questionamento 20:

08.2 – Qual é a idade das UPS (ano de fabricação e instalação)?

Já foi realizado alguma manutenção corretiva?

Resposta:

- Existem 2 (duas) UPS na Sala Segura. Uma de 2008 e outra de 2009.
- Sim.

Questionamento 21:

08.3 – Qual é a idade dos bancos de baterias das UPS (ano de fabricação e instalação)?

Já houve troca dos componentes como baterias?

Já foi realizado alguma manutenção corretiva?

Quantas baterias já foram substituídas e em qual data?

Resposta:

- Um banco de baterias é de 2008 e o outro banco é de 2009. **Ambos os bancos de bateria encontram-se vencidos.**
- Sim.
- Sim.
- Uma, em 22/01/2018. A bateria substituída é de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **Sandra Satyko Guimaraes Watanabe, Analista**, em 31/10/2019, às 12:08, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sede.embrapa.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3344476** e o código CRC **2D11619E**.









ric shock. Do not
ry backplane connector.

 C10

Model: SYBTU1-PLP
Serial: PD0821150604

MADE IN PHILIPPINES (CAVITE)



BATTERY UNIT



10

Model:

Serial:

MADE IN PHILIPPINES (CAVITE)
SYBTU1-PLP
PD0952350048

BATTERY UNIT





DANGER! Risk of electric shock. Do not touch uninsulated battery backplane

Model:

Serial:

MADE IN PHILIPPINES (CAVITE)
SYBTU2-PLP
PD1407921962



C10

H PERFORMANCE
BATTERY UNIT